



Ministero dell' Istruzione e del Merito



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



### LUZZI

87040 (Cosenza)  
Via Chiusa, 1  
Telefax 0984 - 1803083

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-LUZZI  
Prot. 0001457 del 06/11/2024  
IV (Uscita)

Alle Famiglie ed al Personale Docente ed ATA  
Plesso San Leo Scuola Secondaria I Grado

p.c. al Direttore S.G.A.

Al Comune di Luzzi

Al R.S.P.P. d'Istituto Ing. Ilde Maria Notarianne

All'ASD Tennis Tavolo Luzzi

All'ASD Nuova Pallavolo Bisignano

**Oggetto: Termine interdizione accesso alla palestra del Plesso San Leo Scuola Secondaria I grado e conseguente autorizzazione alla fruizione della stessa.**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** proprio Decreto di interdizione all'uso della palestra in oggetto per motivi di sicurezza a seguito di sopralluogo del RSPP d'Istituto e pubblicato nella sezione avvisi del sito della scuola in data 17/10/2024 ;

Sito internet: <http://www.circolodidatticoluzzi.it> - E-mail: [csic8a200c@istruzione.it](mailto:csic8a200c@istruzione.it) pec:[csic8a200c@pec.istruzione.it](mailto:csic8a200c@pec.istruzione.it)

Responsabile dell'istruttoria: Cristiana Palmirotta

Responsabile unico del procedimento: Cristiana Palmirotta

Codice Fiscale 98144160789 Istituto Comprensivo Statale CSIC8A200C

**VISTO** sopralluogo in data 21/10/2024 da parte della Scrivente con il Responsabile Ufficio Tecnico e manutenzione Comune di Luzzi Sig.r Italo Marino al fine di valutare gli interventi per la rimozione delle criticità riscontrate;

**VISTA** formale richiesta del 22/10/2024 da parte dello Scrivente istituto degli interventi ai fini di rimozione delle criticità riscontrate;

**VISTI** gli interventi di manutenzione e rimozione rischi posti in essere come da Nota prot. 14195 del 31/10/2024 dal Settore Area Tecnica III Comune di Luzzi

1. Pulizia delle gronde;
2. eliminazione infiltrazione provenienti dalle vetrate e dalle gronde;
3. pulizia ragnatele;
4. ripristino degli intonaci ammalorati;
5. tinteggiatura delle pareti;
6. pulizia area esterna "lato nord palestra", utilizzabile come punto di raccolta e sbocco esterno in caso di evacuazione alunni;
7. ripristino apertura porta di sicurezza lato nord.
8. posizionamento rete divisoria tra l'area utilizzata dagli alunni e quella di cantiere;

**SENTITO** il RSPP d'Istituto;

#### **DECRETA**

il termine dell'interdizione dell'accesso alla Palestra San Leo Scuola Secondaria I Grado con conseguente autorizzazione alla fruizione della stessa.

Luzzi, 06/11/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Cristiana PALMIROTTA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art 3, comma 2 del Dlgs 39/1993